

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart. znak: 21.15.2/A20
Počet listů/stran: 2/4
Počet listů/stran příloh: 0/0
NAŠE ZN.: OŽP/1384/2026/Zat
Č.j.: PVMU 130093/2026 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX03VTVVS

VYŘIZUJE: Ing. Lucie Zatloukalová
TEL.: 582 329 553
FAX:
E-MAIL: lucie.zatloukalova@prostejov.eu

DATUM: 29.7.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, Bílovice-Lutotín, 798 41 Kostelec na Hané (dále jen "žadatel") dne 1.7.2026 podal žádost o schválení kanalizačního řádu:

Kanalizační řád – Splašková kanalizace Bílovice-Lutotín a ČOV Kostelec na Hané

(dále jen „kanalizační řád“) podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové kanalizační sítě obce Bílovice-Lutotín. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody do kanalizace z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění. V obci je nově vybudován oddílný systém kanalizace. Stavba kanalizace probíhá v celém intravilánu obce s přivaděčem do stávající kanalizace v Kostelci na Hané s vybudovanou ČOV. Nová splašková kanalizace Lutotín je ukončena v koncové šachtě ozn. Š19 stoky „A“ vybudované kanalizace ozn.: „Kanalizace a ČOV Kostelec na Hané“. Nová splašková kanalizace Bílovice je ukončena v koncové šachtě ozn. Š vybudované kanalizace v ulici Husova ozn.: „Kanalizace a ČOV Kostelec na Hané“. Vyčištěné odpadní vody z ČOV Kostelec na Hané jsou odváděny do DVT Mlýnská strouha, který je ve správě Povodí Moravy s.p. Dešťové vody jsou odváděny stávající dešťovou kanalizací.

Celková délka stokové sítě k provozování k datu 1.7.2026 činí : 7 012,80 m včetně výtlačných řadů.

Stoková síť Lutotín:**D.1-1 Splašková kanalizace Lutotín**

Stoková gravitační síť je v místě uložení potrubí otevřeným výkopem navržena z trub PVC SN12 DO/OD 250 v celkové délce cca 2 623 m. Na síti jsou ve směrových a výškových lomech navrženy vstupní šachty z betonu D1000 s betonovou kynetou opatřenou nátěrem a s litinovým poklopem zat. 40t v počtu 60 ks. Ve stísněných prostorových místech jsou betonové „prefa“ šachty nahrazeny menší plastovou šachtou D600 - na stoce „A2“ a „A3“ v počtu 5 ks. Protlak pod silnicí a Mlýnskou strouhou je navržen v ocelové chrániče DN 400.

D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

Gravitační odbočky jsou napojeny na gravitační stoky buď odbočkou s kulovým kloubem nebo odbočkovou tvarovkou 45°. Odbočky jsou ukončeny plastovou revizní šachtou ozn. RŠ D425 na hranici obecního a soukromého pozemku. Celkem je navrženo 71 splaškových připojení o délce cca 455 m z toho 3x domovní čerpací jímka DČJ s výtlakem PE d 63 c.dl. 93 m, zaústění do hlavních stok či šachet.

Splaškové odbočky jsou navrženy z kanalizačních trub PVC SN12 DN 150 (d160). Nové prodloužení kanalizace Stoky A1 - PVC DN 250 SN12 v délce 127,8 m. Odbočky - PVC DN160 - délka 453,33 a PE DN100 - délka 92,69, celkem 546,02

Stoková síť Bílovice:**D.1-1 Splašková kanalizace Bílovice**

Stoková síť je větvena na 11 ks gravitačních stok v provedení PVC SN12 DN 250 v délce 2147 m. Kanalizační betonové prefabrikované šachty Š D1000 v počtu 53 ks. V níže položených částech obce je odkanalizování navrženo tlakovou kanalizací z potrubí PE100 RC opatřené vnějším ochranným pláštěm. Na gravitační síti jsou ve směrových a výškových lomech navrženy vstupní šachty z betonu D1000 s betonovou kynetou opatřenou nátěrem a s litinovým poklopem zat. 40t.

Tlaková část kanalizační sítě:

2 větve - Větev „I“ a „II“ v provedení PE100 RC SDR11 d 90x8,2 v celkové délce 284 m. Větev „I“ je napojena do koncové šachty Š29 stoky A2. Větev „II“ je napojena do Š61 na stoce A6. Výtlak z čerpací stanice je z potrubí PE100 RC a jeho protlak pod tokem Romže je navržen v chrániče délky 14 m. Potrubí je vedeno v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

Gravitační odbočky jsou napojeny na gravitační stoky buď odbočkou s kulovým kloubem nebo odbočkovou tvarovkou 45°. Odbočky jsou ukončeny plastovou revizní šachtou ozn. RŠ D315 na hranici obecního a soukromého pozemku. Celkem je navrženo 148 splaškových připojení o délce cca 1063 m. Splaškové odbočky jsou navrženy z kanalizačních trub PVC SN12 DN 150 (d160). Tlaková část kanalizační sítě: Nemovitosti v této části obce budou mít před RD osazenu domovní čerpací jímku DČJ a odtud budou splašky čerpány do tlakových větví. Výtlaky jsou z potrubí PE100 SDR11 d 40x3,7 v délce 307 m. Počet DČJ 11 ks.

Odbočky - PVC DN150 - délka 1 063 m a PE DN100 - délka 307 m celkem 1370 m.

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích, a místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení kanalizačního řádu. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy nejpozději

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu do doby vydání rozhodnutí na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov, 1. patro, kancelář č. 243 v provozní době úřadu nebo na základě telefonické domluvy.

Seznámení se s podklady rozhodnutí:

Vodoprávní úřad sděluje, že po uplynutí lhůty k podání námitek, bude mít vodoprávní úřad veškeré potřebné podklady pro vydání daného rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se všemi podklady před vydáním daného rozhodnutí a vyjádřit se k nim podle § 36 odst. 3 správního řádu, mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu na vodoprávním úřadu Magistrátu města Prostějova, **a to ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů**, počínajících běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov, 1. patro, kancelář č. 243 v provozní době úřadu nebo na základě telefonické domluvy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 2 správního řádu): *Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech a povinnostech - vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci dle evidence správce kanalizace.*

Podle § 144 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů je oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou. Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Bílovice-Lutotín a Město Kostelec na Hané, vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Lucie Zatloukalová, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Otisk razítka

Ing. Lucie Zatloukalová v.r.
referent odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:**a) účastníci řízení do vlastních rukou:**

1. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k
2. Město Kostelec na Hané, IDDS: 564bdh9

b) účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

3. Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech a povinnostech

c) dotčené orgány:

4. Magistrát města Prostějova (k vyvěšení na úřední desku)
5. Město Kostelec na Hané (k vyvěšení na úřední desku)
6. Obecní úřad Bílovice-Lutotín (k vyvěšení na úřední desku)

d) ostatní:

7. A/A