

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart. znak: 21.15.2/A20
Počet listů/stran: 2/4
Počet listů/stran příloh: 0/0
NAŠE ZN.: OŽP/1384/2026/Zat
Č.j.: PVMU 150390/2026 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX03WJ2PE

VYŘIZUJE: Ing. Lucie Zatloukalová
TEL.: 582 329 553
FAX:
E-MAIL: lucie.zatloukalova@prostejov.eu

DATUM: 4.9.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 25 a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 1.7.2026 podala

Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, Bílovice-Lutotín, 798 41 Kostelec na Hané

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„KANALIAZČNÍ ŘÁD – Splašková kanalizace Bílovice-Lutotín a ČOV Kostelec na Hané“

(dále jen „kanalizační řád“).

Kanalizační řád se schvaluje za této podmínky:

Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen a toto doplnění či změnu předložit vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení.

Kanalizační řád se schvaluje do doby podstatných změn v jeho rozsahu nebo obsahu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, Bílovice-Lutotín, 798 41 Kostelec na Hané

Odůvodnění:

Dne 1.7.2026 podal žadatel, kterým je Obec Bílovice-Lutotín, IČO 00288012, Bílovice 39, Bílovice-Lutotín, 798 41 Kostelec na Hané, žádost o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace obce Bílovice-Lutotín. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložen těmito doklady:

- žádost o schválení kanalizačního řádu,
- návrh kanalizačního řádu, který v červnu 2026 zpracovala Mgr. Hana Hájková, IČO 23629762, technolog VHS, odborný zástupce pro provozování VHS, včetně situačních příloh.

Vodoprávní úřad oznámil v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu zahájení vodoprávního řízení ve věci schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, známým účastníkům řízení, přípisem pod č. j. PVMU 130093/2026 40, zn. OŽP/1384/2026/Zat ze dne 29.7.2026 a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy. Současně sdělil, že po uplynutí lhůty k podání námitek, bude mít veškeré potřebné podklady pro vydání rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se všemi podklady před vydáním daného rozhodnutí a vyjádřit se k nim podle § 36 odst. 3 správního řádu, bylo umožněno účastníkům řízení písemně nebo ústně do protokolu na vodoprávním úřadu Magistrátu města Prostějova, a to ve lhůtě nejpozději do 5 kalendářních dnů, počínajících běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Vodoprávní úřad upozornil účastníky řízení, že po uplynutí této lhůty ve věci rozhodne.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové kanalizační sítě obce Bílovice-Lutotín. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody do kanalizace z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění. V obci je nově vybudován oddílný systém kanalizace. Stavba kanalizace probíhá v celém intravilánu obce s přivaděčem do stávající kanalizace v Kostelci na Hané s vybudovanou ČOV. Nová splašková kanalizace Lutotín je ukončena v koncové šachtě ozn. Š19 stoky „A“ vybudované kanalizace ozn.: „Kanalizace a ČOV Kostelec na Hané“. Nová splašková kanalizace Bílovice je ukončena v koncové šachtě ozn. Š vybudované kanalizace v ulici Husova ozn.: „Kanalizace a ČOV Kostelec na Hané“. Vyčištěné odpadní vody z ČOV Kostelec na Hané jsou odváděny do DVT Mlýnská strouha, který je ve správě Povodí Moravy s.p. Dešťové vody jsou odváděny stávající dešťovou kanalizací. Celková délka stokové sítě k provozování k datu 1.7.2026 činí: 7 012,80 m včetně výtlačných řadů.

Stoková síť Lutotín:**D.1-1 Splašková kanalizace Lutotín**

Stoková gravitační síť je v místě uložení potrubí otevřeným výkopem navržena z trub PVC SN12 DO/OD 250 v celkové délce cca 2 623 m. Na síti jsou ve směrových a výškových lomech navrženy vstupní šachty z betonu D1000 s betonovou kynetou opatřenou nátěrem a s litinovým poklopem zat. 40t v počtu 60 ks. Ve stísněných prostorových místech jsou betonové „prefa“ šachty nahrazeny menší plastovou šachtou D600 - na stoce „A2“ a „A3“ v počtu 5 ks. Protlak pod silnicí a Mlýnskou strouhou je navržen v ocelové chrániče DN 400.

D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

Gravitační odbočky jsou napojeny na gravitační stoky buď odbočkou s kulovým kloubem nebo odbočkovou tvarovkou 45°. Odbočky jsou ukončeny plastovou revizní šachtou ozn. RŠ D425 na hranici obecního a soukromého pozemku. Celkem je navrženo 71 splaškových připojení o délce cca 455 m z toho 3x domovní čerpací jímka DČJ s výtlačkem PE d 63 c.dl. 93 m, zaústění do hlavních stok či šachet.

Splaškové odbočky jsou navrženy z kanalizačních trub PVC SN12 DN 150 (d160). Nové prodloužení kanalizace Stoky A1 - PVC DN 250 SN12 v délce 127,8 m. Odbočky - PVC DN160 - délka 453,33 a PE DN100 - délka 92,69, celkem 546,02

Stoková síť Bílovice:

D.1-1 Splašková kanalizace Bílovice

Stoková síť je větvena na 11 ks gravitačních stok v provedení PVC SN12 DN 250 v délce 2147 m. Kanalizační betonové prefabrikované šachty Š D1000 v počtu 53 ks. V níže položených částech obce je odkanalizování navrženo tlakovou kanalizací z potrubí PE100 RC opatřené vnějším ochranným pláštěm. Na gravitační síti jsou ve směrových a výškových lomech navrženy vstupní šachty z betonu D1000 s betonovou kynetou opatřenou nátěrem a s litinovým poklopem zat. 40t.

Tlaková část kanalizační sítě:

2 větve - Větev „I“ a „II“ v provedení PE100 RC SDR11 d 90x8,2 v celkové délce 284 m. Větev „I“ je napojena do koncové šachty Š29 stoky A2. Větev „II“ je napojena do Š61 na stoce A6. Výtlak z čerpací stanice je z potrubí PE100 RC a jeho protlak pod tokem Romže je navržen v chráničce délky 14 m. Potrubí je vedeno v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

D.1-2 Splaškové odbočky pro domovní přípojky

Gravitační odbočky jsou napojeny na gravitační stoky buď odbočkou s kulovým kloubem nebo odbočkovou tvarovkou 45°. Odbočky jsou ukončeny plastovou revizní šachtou ozn. RŠ D315 na hranici obecního a soukromého pozemku. Celkem je navrženo 148 splaškových připojení o délce cca 1063 m. Splaškové odbočky jsou navrženy z kanalizačních trub PVC SN12 DN 150 (d160). Tlaková část kanalizační sítě: Nemovitosti v této části obce budou mít před RD osazenu domovní čerpací jímku DČJ a odtud budou splašky čerpány do tlakových větví. Výtlaky jsou z potrubí PE100 SDR11 d 40x3,7 v délce 307 m. Počet DČJ 11 ks.

Odbočky - PVC DN150 - délka 1 063 m a PE DN100 - délka 307 m celkem 1370 m.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštění odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami, zejména zákonem č. 274/2001 Sb. a jeho prováděcími předpisy a zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých předpisů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního úřadu stanovené rozhodnutím o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro ČOV Kostelec na Hané vydal Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí pod č.j. PVMU 86425/2018 40, OŽP/1762/2018 40 ze dne 20.6.2018. V současné době je zahájeno řízení o změnu vydaného povolení z důvodu rekonstrukce a intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV pod č.j. PVMU 135193/2026 40, OŽP/1458/2026/Sko ze dne 6.8.2026.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích a v ustanoveních vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že schválením kanalizačního řádu nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 2 správního řádu): Vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci dle evidence správce kanalizace.

Podle § 144 správního řádu v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z tohoto důvodu jsou písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou. Písemnost se považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vypořádání s námitkami účastníků: námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru zemědělství a životního prostředí, Jeremenkova 40a, Olomouc, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Bílovice-Lutotín a Město Kostelec na Hané, vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Otisk úředního razítka

Ing. Lucie Zatloukalová v.r.
referent odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:

Obdrží:

a) účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k
2. Město Kostelec na Hané, IDDS: 564bdh9

b) účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

3. Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech a povinnostech

c) dotčené orgány:

4. Magistrát města Prostějova (k vyvěšení na úřední desku)
5. Město Kostelec na Hané (k vyvěšení na úřední desku)
6. Obecní úřad Bílovice-Lutotín (k vyvěšení na úřední desku)

d) ostatní:

7. A/A